



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел.: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08  
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов,  
427070, с. Шаркан, ул. Советская-4 «А», 3-31-57, E-mail: shagpn@udm.net

с. Шаркан

«29» июня 2018г.

**Предписание № № 15/1/1-11**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Шарканская средняя общеобразовательная школа», директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шарканская средняя общеобразовательная школа» Бородулиной Ольге Петровне

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 41/15 от «01» июня 2018 г. выданного главным государственным инспектором города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Сидоровым Евгением Михайловичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 час. 00 мин. «13» июня 2018 г. по 14 ч. 30 мин. «29» июня 2018 г. проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шарканская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: Удмуртская Республика, Шарканский район с. Шаркан ул. Коммунальная-24), осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, Шарканский район с. Шаркан ул. Коммунальная-24

**Лицо(а), проводившие проверку:** государственный инспектор города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Надсонов Алексей Александрович;

**совместно с:** заместителем директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шарканская средняя общеобразовательная школа» Кардапольцевым Василием Витальевичем

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
		Основное здание школы		
1.	на 50 % крыши здания отсутствует защитное	СНиП 21.01-97 п.8.11 В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до кар-	01.03.2019г.	

	<p>ограждение, имеющее-ся ограждение неис-правно</p>	<p>низа или верха наружной стены (парапета) бо-лее 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует преду-сматривать для эксплуатируемых плоских кро-вель, балконов, лоджий, наружных галерей, от-крытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок</p> <p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п.24. Руководитель организа-ции обеспечивает содержание наружных по-жарных лестниц и ограждений на крышах (по-крытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зим-нее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний по-жарных лестниц и ограждений на крышах с со-ставлением соответствующего протокола испы-таний, а также периодического освидетельство-вания состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p> <p>(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947)</p>		
2.	<p>Эксплуатируются све-тильники со снятыми колпаками (рассеивате-лями), предусмотрен-ными конструкцией светильника в учебных кабинетах школы, в бойлерном помещении.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п.42 Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бу-магой, тканью и другими горючими материала-ми, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), преду-смотренными конструкцией светильника;</p>	01.03.2019г.	
3.	<p>Эксплуатируются све-тильники с колпаками (рассеивателями), не предусмотренными конструкцией светиль-ника в учебных кабине-тах (колпаки светиль-ников кустарного про-изводства выполнены из листового поликор-баната)</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п.42 Запрещается: в) обертывать электролампы и светильни-ки бумагой, тканью и другими горючими мате-риалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), преду-смотренными конструкцией светильника;</p>	01.03.2019г.	
4.	<p>В кабинете 148 экс-плуатируется розетка с повреждениями</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п.42 Запрещается: б) пользо-ваться розетками, рубильниками, другими элек-троустановочными изделиями с повреждени-ми;</p>	01.03.2019г.	

5.	АПС не исправна (При включении шлейфа № 9 происходит ложное срабатывание)	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п.61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p>	<u>01.03.2019г.</u>	
6.	В кабинетах информатики № 320, 323 установить углекислотные огнетушители	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п. 472. При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p>	<u>01.03.2019г.</u>	
7.	В кабинете № 322 расположена электрическая плитка и электрический чайник на горячих подставках.	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п. 42. г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;</p>	<u>01.03.2019г.</u>	
Здание начальной школы				
8.	В классах для срабатывания пожарной сигнализации применяются тепловые датчики.	<p>СП.5.13130 п. 13.1.12. Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять для оперативного, локального оповещения и определения места пожара в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия:</p> <p>основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии является появление дыма;</p> <p>в защищаемых помещениях возможно присут-</p>	<u>01.03.2019г.</u>	

		<p>ствие людей.</p> <p>Такие извещатели должны включаться в единую систему пожарной сигнализации с выводом тревожных извещений на прибор приемно-контрольный пожарный, расположенный в помещении дежурного персонала.</p>		
		Здание интерната		
9.	Нет доступа в кабинеты № 1, 3 (отсутствуют ключи на вахте)	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п. 35 Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p> <p>п. 461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:</p> <p>а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;</p>	<u>01.03.2019г.</u>	
10	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в кабинетах: 1, 2	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п.42 Запрещается:</p> <p>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p>	<u>01.03.2019г.</u>	
11	Дверь эвакуационного выхода с второго этажа закрыта на навесной замок.	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п. 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p> <p>Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p>	<u>01.03.2019г.</u>	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

**Подписи лиц проводивших проверку:**

**Государственный инспектор города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Надсонов А.А.**

*(должность фамилия, инициалы инспектора)*



**Предписание для исполнения получил:**

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шарканская средняя общеобразовательная школа» Бородулина Ольга Петровна

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

**«29» июня 2018 г.**

**О.П. Бородулина**

*(подпись)*

**Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99  
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99**

